

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности № 3

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 239-72-38, 239-72-34, факс 239-72-37

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

## Предписание № 440/1/1

### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению гимназии № 63 г. Челябинска

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНД №3 по пожарному надзору Зацепина Александра Васильевича № 440 от 08.02.2012 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 06.04.2012г. по 20.04.2012г. проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором ОНД №3 по пожарному надзору Ленцом Евгением Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 63 г. Челябинска,

по адресу: г. Челябинск, ул. 3-го Интернационала, 113

(наименование объекта надзора и его адрес)

В проведении проверки участвовали: директор Мананникова Наталья Геннадьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Отдельная лестница для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	Осн: п. 3 ППБ 01-03, п. 7.23* СНиП 21-01-97*	20.04.2013г.	
2.	Северный выход из подвального этажа, являющийся эвакуационным, не предусмотрен непосредственно наружу	Осн: п. 3 ППБ 01-03, п. 6.23* СНиП 21-01-97*	20.04.2013г.	

	обособленным от общей лестничной клетки здания			
3.	Южный выход из подвального этажа, являющийся эвакуационным, не предусмотрен непосредственно наружу обособленным от общей лестничной клетки здания	Осн: п. 3 ППБ 01-03, п. 6.23* СНИП 21-01-97*	20.04.2013г.	
4.	Подвальный этаж не разделен на пожарные отсеки площадью не более 700 кв.м.	Осн: п. 3 ППБ 01-03, п. 1.12* СНИП 2.08.02-89*	20.04.2013г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор ОНД №3

по пожарному надзору Ленц Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» апреля 2012 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«20» апреля 2012 г.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

С актом проверки и предписанием  
и согласен. 20.04.12 19<sup>05</sup> 